

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc Cải tạo, nâng cấp bể chứa và hệ thống lọc nước sinh hoạt
của Bệnh viện Bổng quốc gia Lê Hữu Trác

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bổng quốc gia Lê Hữu Trác có nhu cầu Cải tạo, nâng cấp bể chứa và hệ thống lọc nước sinh hoạt. Để có cơ sở lập dự toán mua sắm, Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng thực hiện gửi báo giá về Bệnh viện theo các thông tin như sau:

1. Nội dung, yêu cầu báo giá:

1.1. Hạng mục: Bể chứa nước lắp ghép

- Kích thước D13,0*R6,0*C4,0 (m)
- Dung tích: 300m³
- Chia ngăn: Không chia ngăn
- Trọng lượng bể (không chứa nước): Khoảng 8,1 tấn
- Chất liệu: Inox SUS304; tấm đáy bể dày 3,0mm; tấm thành bể dày 2,0 và 2,5mm; tấm panel thành dày 1,5mm; tấm nóc bể dày 1,2mm; các tấm đáy, thành, nóc được dập chỏm cầu tăng cứng
- Phương pháp lắp đặt: Hàn tig tại hiện trường; lắp ghép các tấm panel có KT 1,0*1,0m
- Dầm, đà đỡ bể bằng khung thép chữ U mạ kẽm nhúng nóng
- Các bộ phận khác: Nắp thăm bể, lỗ thông hơi, thang kiểm tra trong, thang ngoài bằng Inox 304,
- Đầu nối vào hệ thống cấp nước và lọc nước
- Thời hạn sử dụng bể ≥ 30 năm; thời hạn bảo hành ≥ 10 năm

1.2. Hạng mục: Hệ thống lọc nước sinh hoạt đầu nguồn

- Công suất lọc 50 m³/h
- Yêu cầu chất lượng nước: Nước sau khi xử lý có chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, đáp ứng Quy chuẩn quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT ban hành theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và Thông tư 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT.

- Nhà thầu đề xuất công nghệ xử lý và thông số kỹ thuật

TT	Nội Dung	Yêu cầu kỹ thuật tham khảo
1	Bồn chứa nước đầu nguồn	- Dung tích $\geq 10m^3$ - Chất liệu: Inox SUS304
2	Bơm cấp lọc đầu nguồn	- Lưu lượng $\geq 50m^3/h$; Cột áp: $H \geq 48m$ (2 bơm chạy luân phiên) - Công suất $\geq 11kw$ - Biến tần điều khiển bơm
3	Cột lọc đa tầng	- Cột lọc áp lực: Chất liệu: Inox SUS304 - Sỏi lọc, Cát lọc thạch anh... - Đồng hồ đo áp
4	Cột lọc than hoạt tính	- Cột lọc áp lực: Chất liệu: Inox SUS304 - Sỏi lọc, Cát lọc thạch anh, Than hoạt tính... - Đồng hồ đo áp
5	Phin lọc tinh	- Phin lọc: Chất liệu Inox SUS304 - Hệ thống Lõi lọc PP ... - Đồng hồ đo áp
6	Hệ thống khử trùng	- Bơm định lượng hóa chất khử trùng - Bồn pha hóa chất khử trùng - Động cơ khuấy hóa chất khử trùng - Đường ống cấp hóa chất và phụ kiện...
7	Đường ống cấp nước và phụ kiện	Hệ thống đường ống và phụ kiện kết nối từ nguồn nước hiện trạng đến hệ thống lọc và sau phin lọc tinh tới kết nối vào bể chứa nước $300m^3$, đường thoát nước thải...
8	Hệ tủ điện điều khiển & dây cáp điện	Tủ điện, Dây điện điều khiển, Dây tín hiệu, Thiết bị điều khiển hệ thống...
9	Chi phí khác	- Chi phí nhân công và vật tư lắp đặt hoàn thiện - Hướng dẫn vận hành và đào tạo chuyển giao công nghệ cho chủ đầu tư - Chi phí phân tích, kiểm nghiệm nước sau xử lý
10	Chi phí vận hành, bảo dưỡng	Chi phí vận hành, bảo dưỡng dự kiến 12 tháng



2. Thông tin chung gói thầu

- Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp bể chứa và hệ thống lọc nước sinh hoạt.
- + Hạnh mục 1: Bể chứa nước lắp ghép
- + Hạnh mục 2: Hệ thống lọc nước sinh hoạt đầu nguồn
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bổng quốc gia Lê Hữu Trác.
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Số 263 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian dự kiến cung cấp, lắp đặt, chạy thử, vận hành: 40 ngày.

3. Hồ sơ báo giá:

3.1. Nội dung báo giá

- Bảng báo giá kèm thông tin mô tả chi tiết hàng hóa: Tên, model nhãn hiệu sản phẩm, xuất xứ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, (đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng, lắp đặt ...tại Bệnh viện Bổng quốc gia Lê Hữu Trác, số 263 Đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội)
- Có đầy đủ thiết kế Catalogue hoặc hình ảnh sản phẩm, nguyên lý hoạt động, bảng thông số kỹ thuật...
- Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày mời chào giá.
- Nhà thầu có thể báo giá từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình
- Bệnh viện khuyến khích các đơn vị thực hiện khảo sát thực tế tại bệnh viện trước khi báo giá. Đề xuất các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường

3.2. Hồ sơ năng lực bao gồm:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh chứng minh ngành nghề phù hợp;
- Hợp đồng tương tự mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).

4. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày thông báo đến hết ngày 21/04/2024 (trong giờ hành chính). Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

6. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tham mưu Hành chính Hậu cần Kỹ thuật/Bệnh viện Bổng quốc gia Lê Hữu Trác.

Địa chỉ: Số 263 Đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Ngô Văn Huân (số điện thoại 0964.350.294).

Xin chân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi qua Website BV;
- Lưu: TMHCHCKT. H02.



Thiếu tướng Nguyễn Như Lâm